

Филиал ФБУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии в РСО- Алания в Пригородном районе» представляет информацию о выявленных нарушениях при проведении санитарно-эпидемиологических экспертиз в образовательных организациях Пригородного района на функционирование оздоровительных учреждений в 2021г.

1) В МБОУ «СОШ № 1 с.Гизель» установлено не соответствие требованиям пунктов СанПиН 2.4.3648-20, а именно:

- п.2.4.11. Кабинки туалетов не оборудованы дверями;
- п.2.4.13. На окнах в учебных классах не установлены москитные сетки;
- п.2.6.5. Горячее водоснабжение в сан.узлах и рукомойниках отсутствует;
- п.2.7.4. Обследование технического состояния системы приточно-вытяжной вентиляции (ревизия, очистка, контроль эффективности) не проводится;
- п.2.7.5. Ограждающие устройства отопительных приборов в учебных классах не предусмотрены.